

PROJEKTIERUNG VON FUNK- UND M-BUSANLAGEN

Zur ordnungsgemäßen Planung und Projektierung von Funkableseanlagen sind genaue Kenntnisse über die Liegenschaft, wo diese Anlage eingebaut werden soll, erforderlich. Folgende Angaben sind unbedingt erforderlich:

- Horizontale und vertikale Schnitte des Gebäudes
- Material der Gebäudehülle (Ziegel, Stahlbeton usw.)
- Anzahl der Geschosse
- Standorte der Heizkörper in den jeweiligen Räumen
- Elektrische Anlagen, die eventuell Störfelder erzeugen können
- geplante Auslesung RAM-Card, M-Bus, Modem, walk-by
- Anzahl der geplanten Megeräte (HKVE, WMZ, WZ)

Bei M-Busanlagen ist insbesondere wichtig, das gewünschte Fabrikat der zum Einsatz kommenden Meßgeräte anzugeben, da hiervon die weitere Planung abhängt.